



### LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
•	TERMINAL AÉREO DE INSERÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø 5/16" X 300 MM
—	CABO DE COBRE NU 50/35mm², USADO NO ATERRAMENTO.
□	CAIXA DE INSPEÇÃO + HASTE
⊙	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø300mm+ HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2400mm
CI-H12	IDENTIFICAÇÃO CAIXAS DE INSPEÇÃO
CD 01	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3,00M - 1,14" (EXTERNO)

PLANTA BAIXA - MALHA DE ATERRAMENTO - CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  
Escala 1:125

<b>PROJETO DE REFORMA SPDA</b>		PROJETA 01/03
OBRA <b>EMEF - MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRIGOLA</b>		DATA 05/2019
PROPRIETÁRIO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ</b>		
ENDEREÇO <b>RUA DEMÉTRIO DE AZEVEDO</b>		
REFERÊNCIA <b>PLANTA BAIXA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA</b>		
SITUAÇÃO S/ESCALA	DECLARAÇÃO DECLARAMOS QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO	
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		
RESP. TÉCNICO <b>MARLON AUGUSTO DOS SANTOS</b> ENG. CIVIL, CREA 506928373-SP ART. 28027230190604812		
ÁREAS:		
<b>ÁREA TOTAL ..... 2.281,36 M²</b>		
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO:		
<small>Todos os direitos de autoria deste projeto estão reservados ao seu autor.</small>		