



LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
●	TERMINAL AÉREO DE INSERÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø 5"10" X 300 MM
—	CABO DE COBRE NU 50.0mm², USADO NO ATERRAMENTO.
⊥	CAIXA DE INSPEÇÃO + HASTE
⊙	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø200mm + HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5"8" X 240mm
CH-12	IDENTIFICAÇÃO CAIXAS DE INSPEÇÃO
⊙	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3.00M - 1.1/4" (EXTERNO)

PLANTA BAIXA - CAPTORES / DESCIDAS
Escala 1:125

PROJETO DE REFORMA SPDA		PROJETA 02/03
OBRA EMEF - MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRIGOLA		DATA 05/2019
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		
ENDEREÇO RUA DEMÉTRIO DE AZEVEDO		
REFERÊNCIA PLANTA BAIXA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA		
SITUAÇÃO S/ESCALA	DECLARAÇÃO DECLARAMOS QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO	
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ		
RESP. TÉCNICO MARLON AUGUSTO DOS SANTOS ENG. CIVIL, CREA 506928273-SP ART. - 28027230190604812		
ÁREAS: ÁREA TOTAL 2.281,36 M²		
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO:		
Todos os direitos de autoria deste projeto estão reservados ao seu autor.		