






CORTE A-A
ESC 1:100




FACHADA
ESC 1:100



HIDRANTE SIMPLES — DESCRIÇÕES	
01	REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 45° — ø63mm
02	ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2,1/2" PARA 1,1/2" COM TAMPÃO
03	STORZ COM CORRENTE
04	ABRIGO DE HIDRANTE — CAIXA METÁLICA DE 90x60x17cm
05	CHAVE TIPO STORZ ø38mm
06	ESGUICHO TIPO REGULÁVEL
07	TUBO ø 65mm
08	TE OU COTOVELO 90° DE ø65mm
A	SIRENE ELETRÔNICA — 24V
B	ELETRODUTO METÁLICO SE AFARENTE
C	BOTOEIRA DO ALARME

- EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA
- EXTINTOR DE GAS CARBONICO - CO2
- EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (B,C)
- HIDRANTE SIMPLES
C/ ABRIGO DE MANGUEIRAS
- REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO
COM VALVULA DE RETENCAO
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
- BOMBA DE INCENDIO
- RESERVA DE INCENDIO
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
DE DETECCAO E ALARME
- CENTRAL DE DETECCAO E ALARME
- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
TIPO BALIZAMENTO
- DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
- Central de GLP

DETALHE- SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES



PROJETO PARA ADEQUAÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS

OCUPAÇÃO: E1 - Escola em geral

ENDEREÇO: Rua Tamoios, nº265 - Cruzeiro - Itararé

Resp. Pelo Uso: Prefeitura de Itararé

ÁREA TOTAL: 1042,19 m²

ESCALA: indicada

DATA: 01/04/2019

FOLHA: 02/03

Resp.Pelo Uso

Resp. tecnico
Arq. Pamela Floriano
Cau A136949-0
RRT 07745139