



NOTAS :

- As bombas devem ser de acoplamento direto, sem interposição de correias ou correntes;
- As bombas devem ser instaladas em carga e possuir dispositivos de escorva automática, com injeção de retorno permanentemente aberto, com diâmetro de 6mm, ou dispor de outros recursos de modo a garantir a coluna na tomada de admissão;
- As bombas elétricas deverão dispor de redes independentes com chave para desarme no quadro de entrada, sinalizada de modo a diferencia-la de outras chaves;
- Os condutores do circuito elétrico devem ser protegidos por eletrodutos e possuírem traçado que os preserve de danos pelo calor e/ou das chamas, de eventuais danos mecânicos, agentes químicos e da umidade.
- O tempo de comutacao da fonte, para a entrada do moto-gerador ou moto-bomba de combustao interna, não deve ser superior a 5 segundos;
- A autonomia mínima para o motor da bomba é de 2 horas sob a carga máxima do sistema;
- As bombas devem ter, na casa de bombas, dispositivos para os seus desarmes manuais;

OBS.:

1. TODOS OS HIDRANTES ESTÃO POSICIONADOS A 1,20m EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO;
2. A TUBULAÇÃO, QUANDO EXTERNA À EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER ENTERRADA NO MÍNIMO 60cm;
3. TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER PINTADAS NA COR VERMELHA;
4. OS NÍVEIS ADOTADOS ESTÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO;

LEGENDA

—+— TUBULAÇÃO AÉREA

—+— TUBULAÇÃO ENTERRADA

VERSÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	RESPONSÁVEL
0	PROJETO INICIAL	16/06/2014	JOÃO R.
1			
2			

LEGENDA

DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

BOMBA DE INCÊNDIO

EXTINTOR CARGA DE ÁGUA

EXTINTOR CARGA DE PÓ

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

REGISTRO DE RECALQUE COM RETENÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO AÉREA

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

CENTRAL DE GLP

PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO		PRANCHA
OBRA	EMEF - ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL	06/06
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	
ENDEREÇO	RUA ITALO VICENZI, S/N - ITARARÉ - SP	
REFERENCIA	ISOMETRICO	
SITUAÇÃO	DECLARAÇÃO	
SIESCALA	DECLARAMOS QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO	
VER PRANCHA	PROPRIETÁRIO	
QUADRO DE ÁREAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	
	RESP. TÉCNICO	
	RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA ENEP CIVIL CREIA 006000200 / SP	
	<b>PHATOR</b> PHATOR ENGENHARIA Projetos e execuções	
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO:		

PROJECON - Rua XV de Novembro, 1.362 - Itararé (SP) -Fone: (15) 3531 2024  
Todos os direitos da autoria deste projeto estão reservados ao seu autor.