



TABELA RESUMO

PROJETO DE REFORMA

202

Rua Brotero de Almeida, 219. Vila Osório - Itararé/SP

JOÃO JORGE FADEL FILHO
GESTÃO 2025/2028

CALLA 814134



**MEMORIAL DESCRITIVO
MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itararé

Obra: Projeto de Prevenção Contra Incêndio na E. M. da Vila Ozório

Endereço: Rua Brotero de Almeida, nº 219 – Vila Ozório, Itararé - SP

Responsável Técnico: Wilhen Carmelo Salles Kuchta

Engenheiro Civil: CREA-SP 5070204438

1.0. DO PROJETO: A intervenção proposta consiste na implantação das medidas de prevenção contra incêndio na edificação da Escola Municipal da Vila Ozório, conforme projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

2.0. CONVENÇÕES: A obra será edificada de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas da ABNT, obedecendo aos projetos arquitetônicos, projetos complementares e ao presente memorial descritivo. Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra. A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e a higiene dos operários, de acordo com as normas de segurança do trabalho. A contratada deverá isolar e sinalizar as áreas de intervenção, durante a execução dos trabalhos. A obra deverá estar permanentemente mantida limpa.

3.0. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES: Para a instalação das luminárias de emergência foram previstos a execução de





PREFEITURA DE ITARARÉ

pontos de iluminação. Os extintores serão instalados em quantidade, tipo e locais indicados em projeto. Também será executada a pintura de piso visando a sinalização dos extintores.

4.0. SINALIZAÇÃO DE PLACAS: Serão instaladas placas, de acordo com os padrões, das medidas de prevenção, indicação de saída e de advertência.

5.0. COMPLEMENTOS: Após a finalização dos serviços de instalação, e com as medidas em perfeito funcionamento a Contratada emitirá os laudos, os relatórios e o treinamento da brigada de incêndio com emissão do atestado, itens necessários para a obtenção do AVCB da edificação.

Itararé, 11 de junho de 2025.

Wilhen Carmelo Salles Kuchta

Engenheiro Civil / CREA-SP 5070204438

